

消防用ホース（50mm）仕様書

令和2年度

匝瑳市横芝光町消防組合

1 目的

この仕様書は、匠瑳市横芝光町消防組合（以下「当組合」という。）が購入する消防用ホースについて必要な事項を定める。

2 概要

- （１）消防用ホースは、全般にわたって検査が施され、この仕様書の全てを満たすものでなければならない。
- （２）仕様の細部は、すべて当組合の承認又は指示を受けること。
- （３）納入期限日までに当組合の指定する場所へ納入すること。

3 仕様・規格

50mmホース

- ・N アタックエース（芦森工業株式会社製）又はプロファイターA（帝国繊維株式会社製）又はスーパーロケット16バリアライン（桜護謨株式会社製）のいずれかとし、下記の仕様を満たすこと。

- ・使用圧力は1.6MPa、検定圧力は3.2MPa以上であり、50mm×20m、樹脂内張りホース（結合金具付）とする。

- ・ホース及び結合金具には、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の2に定める検定に合格した旨が付されているものとする。

- ・ホースの材質及び組織

ホースのジャケット部の組織は、綾織りとする。

- ・結合金具

結合金具は、軽量合金製差込式接手とし、金具保護付とする。

また、取り付け部保護材（光輪又はアトラスリング又はサクラグリップ）及び袴の色は、「緑」とする。

4 納入数量 39本

5 納入期限 令和3年3月12日（金）

6 その他

- （１）納入日より1年間は品質及び機能を保証し、故意または重大な過失による損傷を除き、製品の保証を行うこと。

(2) 納入する消防用ホースは、全て新規製品とすること。

(3) 当組合が保有する使用不能となったホースについて、納入時に併せて廃棄すること。(別途協議)